



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

625003, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 10, Телефон: (3452) 44-40-13 Факс: (3452) 45-32-07
E-mail: info@sural.gosnadzor.ru, <http://www.sural.gosnadzor.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0374-5811-2015
о назначении административного наказания

« 17 » июня 201 5 г. г. Сургут
(дата составления) (место составления)

Я, заместитель начальника отдела энергетического надзора по ХМАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Макагонова Вера Николаевна, ТО № 14-0071 действительно до 31.12.2016
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, № и дата выдачи служебного удостоверения)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЖилСервис»
(сокращенное – ООО УК «ЖилСервис»)

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

1. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,

реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН и банковские

реквизиты (для индивидуальных предпринимателей), адрес регистрации,

постоянного места жительства, место и адрес работы, занимаемая должность (при наличии), телефон, иные сведения

Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9

2. Для юридических лиц, полное наименование, адрес места нахождения

ИНН 8602117145, ОГРН 1088602008241, банковские реквизиты: расчетный счет: 40702810267170004214

и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, руководитель,

корреспондентский счет 30101810800000000651, БИК 047102651 Западно-Сибирский банк
Сбербанка РФ г. Тюмень

иные сведения


тел. 8 (3462) 50-18-50, генеральный директор Кульба Владимир Алексеевич, действующий
на основании Устава ООО УК «ЖилСервис» утвержденного Р ешением Внеочередного Общего
собрания участников ООО УК «ЖилСервис» протокол от 14.01.2010 № 1/2010, протокола общего
собрания учредителей ООО УК «ЖилСервис» от 19.09.2010, приказа от 20.09.2010 № 2
«О продлении срока полномочий Генерального директора».

при участии Якунина Ивана Сергеевича по доверенности от 12.01.2015 без номера

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия)

(устав, реквизиты доверенности и т.п.)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены


(подпись)

И.С. Якунин
(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

При проведении осмотра 10 июня 2015 года на допуск в эксплуатацию реконструированной
(изложение обстоятельств и события правонарушения)

пристроенной котельной (топочной) 8-ми квартирного жилого дома производительностью 0,34 МВт, на основании заявления – ООО УК «ЖилСервис», входящий от 19 мая 2015 года № 58-эн/17737, по адресу: ул. Есенина, д. 10, города Сургута, ХМАО-Югры был выявлен процесс функционирования комплекса технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленном производственном пристроенном здании (пристроенная котельная (топочная) 8-ми квартирного жилого дома производительностью 0,34 МВт) с котлами, водонагревателем и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенным для выработки теплоты без получения разрешения от надзорных органов.

Тем самым установлен факт нарушения процедуры допуска в эксплуатацию, установленной частью 2.4. «Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок» ПТЭ ТЭУ.

ПТЭ ТЭУ устанавливают основные организационные и технические требования к эксплуатации тепловых энергоустановок, выполнение которых обеспечивает их исправное состояние, безопасную эксплуатацию, а также надежную и экономичную работу.

Указанные правила распространяются на организации, не зависимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие тепловые энергоустановки (производственные, производственно-отопительные и отопительные котельные, паровые и водяные тепловые сети, системы теплоснабжения всех назначений) в соответствии с письмом Минтопэнерго РФ от 25.03.2003 № 32-01-05/130 «О введении в действие Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Таким образом, было выявлено, что ООО УК «ЖилСервис» совершило ввод в эксплуатацию реконструированного объекта пристроенная котельная (топочная) 8-ми квартирного жилого дома производительностью 0,34 МВт без получения разрешения в органах государственного энергетического надзора.

Установлено, что ООО УК «ЖилСервис» занимается эксплуатацией (обслуживанием) жилого дома в качестве управляющей компании в соответствии с «Протоколом общего собрания собственников (дольщиков) помещений многоквартирного дома № 10 по ул. Есенина, г. Сургута проведенного в очном голосовании» от 02.01.2012 по выбору управляющей компании, с которой подлежит заключению договор управления многоквартирным домом. После проведения реконструкции пристроенной котельной (топочной) 8-ми квартирного жилого дома производительностью 0,34 МВт Общество совершило ввод в эксплуатацию котельной без получения разрешения на допуск объекта в эксплуатацию в органах государственного энергетического надзора.

ООО УК «ЖилСервис», являясь юридическим лицом, несущим ответственность за выполнение ПТЭ ТЭУ в соответствии с п. 1.7. ПТЭ ТЭУ, обязанным обеспечить эксплуатацию тепловых энергоустановок в соответствии с требованиями п. 2.2.1. ПТЭ ТЭУ, допустило нарушение указанных Правил на момент осмотра объекта:

п. 2.4.7. ПТЭ ТЭУ – не получило разрешение от надзорных органов на ввод в эксплуатацию объекта реконструированная пристроенная котельная (топочная) 8-ми квартирного жилого дома производительностью 0,34 МВт, по адресу улица Есенина, д. 10, города Сургута, ХМАО-Югры.

Факт правонарушения выявлен 10 июня 2015 года и отражен в акте осмотра котельной Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 10 июня 2015 года № 1394/5811.

Данное правонарушение является длящимся. При длящемся правонарушении дата его совершения совпадает с датой обнаружения нарушения (в данном случае дата составления акта осмотра котельной от 10 июня 2015 года № 1394/5811 по итогам проведенного мероприятия по контролю (надзору) Северо-Уральским управлением Ростехнадзора, в котором отражено данное нарушение), поэтому датой и временем совершения правонарушения является 10 июня 2015 года, 11 часов 00 минут.

Исследовав материалы дела, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 9.9. КоАП РФ, ввод в эксплуатацию топливно- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей.

Должностным лицом административного органа правомерно указано на нарушение требований нормативных документов.

Согласно ст. 2.1. КоАП РФ. административным правонарушением признается

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Виновность юридического лица в совершении административного правонарушения определяется в зависимости от принятия им исчерпывающих мер по соблюдению требований действующего законодательства.

В материалах дела отсутствуют сведения о принятии юридическим лицом ООО УК «ЖилСервис» исчерпывающих мер по соблюдению требований нормативных документов.

Доказательств невозможности исполнения таких требований в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые ООО УК «ЖилСервис» не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась, в материалы дела не представлено.

Факт, обстоятельства совершения административного правонарушения, вина юридического лица ООО УК «ЖилСервис»

подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.):

1. Протокол об административном правонарушении от 11.06.2015 № 0374-5811-2015 со входящим номером ООО УК «ЖилСервис» от 11.06.2015 № 140;
2. Уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении от 10.06.2015;
3. Уведомление о явке в Северо-Уральское управление Ростехнадзора для разбирательства дела по существу от 11 июня 2015 года № 0374-5811-2015 со входящим номером ООО УК «ЖилСервис» от 11.06.2015 № 132;
4. Копия заявления о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию котельной входящий от 19 мая 2015 года № 58-эн/17737, исходящий от 18 мая 2015 года № 181/1;
5. Копия акта осмотра котельной Северо-Уральским управлением Ростехнадзора от 10 июня 2015 года № 1394/5811;
6. Копия протокола общего собрания собственников (дольщиков) помещений многоквартирного дома № 10 по ул. Есенина, г. Сургута, проведенного в очной форме от 02.01.2012;
7. Копия протокола общего собрания учредителей ООО УК «ЖилСервис» от 19.09.2010;
8. Копия приказа от 20.09.2010 № 2 «О продлении срока полномочий Генерального директора»;
9. Копия Устава ООО УК «ЖилСервис» утвержденный Решением Внеочередного общего собрания участников ООО УК «ЖилСервис» протокол от 14.01.2010 № 1/2010;
10. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
11. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

Данные доказательства получены уполномоченным должностным лицом в соответствии с законом, согласуются между собой, что дает должностному лицу, рассматривающему дело, основание для признания их достоверными и в совокупности достаточными для вывода о виновности юридического лица, ООО УК «ЖилСервис», в совершении административного правонарушения, нарушений требований ст. 26.2. КоАП РФ не установлено.

Оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, исследовав материалы дела, обстоятельства совершенного административного правонарушения, приходим к выводу, ООО УК «ЖилСервис» допустило нарушение процедуры допуска в эксплуатацию, установленной частью 2.4. «Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок» ПТЭ ТЭУ, и виновно в его совершении,

что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. _____ ст. 9.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - ввод в эксплуатацию топливно- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

Не получило разрешение от надзорных органов на ввод в эксплуатацию объекта реконструированная пристроенная котельная (топочная) 8-ми квартирного жилого дома производительностью 0,34 МВт по адресу улица Есенина, д. 10, города Сургута, ХМАО-Югры.

(наименование административного правонарушения)

допущено по вине: ООО УК «ЖилСервис»
 так как ООО УК «ЖилСервис»
 своим действиями (бездействием) нарушил требования процедуры допуска в эксплуатацию,
 установленной частью 2.4. «Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок» ПТЭ
 ТЭУ.

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: _____
 смягчающим обстоятельством в соответствии со ст. 4.2. КоАП РФ признается впервые привлечение
 к административной ответственности юридического лица;
 отягчающих обстоятельств в соответствии со ст. 4.3. КоАП РФ не установлено.

Существенных нарушений норм КоАП РФ, влекущих безусловное прекращение производства по
 делу, недостатков, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела, не установлено.
 Срок давности привлечения к административной ответственности не истек. Ущерб от
 административного правонарушения не установлен.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате,
 месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен надлежащим
 образом, а именно: определением (уведомлением) от « 11 » июня 20 15 г. № 0374-5811-2015
 Наличие ходатайств и отводов: _____ не поступали

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Законный представитель юридического лица в отношении которого ведется производство по делу
 об административном правонарушении был надлежащим образом извещен о месте и времени
 рассмотрения дела уведомлением о явке в Северо-Уральское управление Ростехнадзора для
 разбирательства дела по существу от 11 июня 2015 года № 0374-5811-2015 со входящим номером
 ООО УК «ЖилСервис» от 11.06.2015 № 132. Ходатайство об отложении рассмотрения дела не
 поступало. Руководствуясь ч. 2. статьи 25.1. КоАП РФ, дело об административном
 правонарушении рассмотрено без участия законного представителя ООО УК «ЖилСервис».

Должностное лицо при назначении административного наказания юридическому лицу, с учетом
 требований ч. 3. ст. 4.1. КоАП РФ учитывает характер совершенного им административного
 правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, наличие
 смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств и
 считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа, которое отвечает
 целям административного наказания, соразмерно тяжести содеянного, соответствует фактическим
 обстоятельствам по данному делу и является в данном случае наиболее приемлемым видом
 наказания.

Должностное лицо считает необходимым разъяснить, что назначение административного
 наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которого
 административное наказание было назначено.

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации
 об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 29.9 Кодекса Российской
 Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

признать Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЖилСервис»
 (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
 ч. _____ ст. 9.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
 ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

выразившееся в не получении разрешения от надзорных органов на ввод в эксплуатацию объекта
 реконструированная пристроенная котельная (топочная) 8-ми квартирного жилого дома
 производительностью 0,34 МВт по адресу улица Есенина, д. 10, города Сургута, ХМАО-Югры.

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде: административного штрафа в размере: 10 000

десять тысяч рублей,
 (прописью)

который должен быть внесен на: ИНН 7202022112, КПП 720301001, р/с 40101810900000010001
 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, БИК 047162000 (ХМАО-Югра), получатель - УФК по ХМАО-Югре
 (Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
 атомному надзору), КБК 498 1 16 41000 01 6000 140, УИН 498 7203 15 06 0374 5811 5, ОКТМО

г. Сургут 71876000 при оплате штрафов в соответствии с п. 1 ст. 46 Бюджетного Кодекса РФ, оплата за административные правонарушения подлежат зачислению в местные бюджеты по месту нахождения должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу:

в отдел энергетического надзора по ХМАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора факсом (3462) 35-75-55, 31-80-17 или письмом по адресу: ул. Губкина, д. 13 А, г. Сургут, ХМАО, 628415

(адрес органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъяты):

не изымались

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен.

« _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)


(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Заместитель начальника отдела энергетического надзора по ХМАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора

(Должность лица, вынесшего постановление)

Макагонова В.Н.

(фамилия, инициалы)



17.06.2015

(дата)

М.П.

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):

« _____ » _____ 20 15 г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

« 18 » июнь 20 15 г.

628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)